



SINOP BELEDİYESİ İÇME SUYU ARITMA TESİSİ
GÜNLÜK ANALİZ SONUÇLARI



TARİH:25.05.2019

CUMARTESİ

ANALİZLER	NUMUNE ALINAN YERLER				SINIR DEĞERLER
	GİRİŞ	DURULTUCU	FİLTRE	ÇIKIŞ	
PH	7,84			7,59	6.5 - 9
SICAKLIK	9,2			8,9	°C
BULANIKLIK	1,65	0,72	0,04	0,04	< 1 ntu
RENK	0	0	0	0	
İLETKENLİK	397			384	< 2500
ÇÖZÜNMÜŞ O ₂	8,8				mg / L
DEMİR	0,04	0,61	0,04	0,04	< 0.2 mg/L
MANGAN	0,015			0,005	< 0.05 mg/L
BAKİYE KLOR				0,97	ppm
KOLİ				0	0
FEKAL KOLİFORM				0	0
PLM KOLİFORM				0	0

NOT: Şehir içi Şebekesinden farklı noktalardan alınan numunelerin, analizleri sonucunda TS - 266 İçme Suyu Standartlarına uygun olduğu görülmüştür.