



SİNOP BELEDİYESİ İÇME SUYU ARITMA TESİSİ
GÜNLÜK ANALİZ SONUÇLARI



TARİH:25.05.2021

SALI

ANALİZLER	NUMUNE ALINAN YERLER				SINIR DEĞERLER
	GİRİŞ	DURULTUCU	FİLTRE	ÇIKIŞ	
PH	7,96			7,76	6.5 - 9
SICAKLIK	9,0			8,8	°C
BULANIKLIK	4,41	1,32	0,02	0,02	< 1ntu
RENK	5	0	0	0	
İLETKENLİK	347			353	< 2500
ÇÖZÜNMÜŞ O ₂	10,2				mg /L
DEMİR	0,07	0,70	0,05	0,05	< 0.2mg/L
MANGAN	0,056			0,008	< 0.05mg/L
BAKİYE KLOR				1,31	ppm
PERMANGANAT				0,96	
KOLİ				0	0
FEKAL KOLİFORM				0	0
PLM KOLİFORM				0	0

NOT: Şehir İçi Şebekesinden farklı noktalardan alınan numunelerin, analizleri sonucunda TS-266 İçme Suyu Standartlarına uygun olduğu görülmüştür.