



SİNOP BELEDİYESİ İÇME SUYU ARITMA TESİSİ  
GÜNLÜK ANALİZ SONUÇLARI



TARİH:25.06.2019

SALI

ANALİZLER	NUMUNE ALINAN YERLER								SINIR DEĞERLER
	GİRİŞ		DURULTUCU		FİLTRE		ÇIKIŞ		
PH	7,81						7,40		6.5 - 9
SICAKLIK	12,9						8,9		°C
BULANIKLIK	1,54		0,73		0,02		0,02		< 1ntu
RENK	0		0		0		0		
İLETKENLİK	382						384		< 2500
ÇÖZÜNMÜŞ O <sub>2</sub>	10,2								mg /L
DEMİR	0,09		0,72		0,04		0,04		< 0.2mg/L
MANGAN	0,010						0,008		< 0.05mg/L
BAKİYE KLOR							1,08		ppm
PERMANGANAT							0,16		< 5 mg/L
KOLİ							0		
FEKAL KOLİFORM							0		
PLM KOLİFORM							0		
KLOROFİL-A	0								
FİLTRE BULNKLK	1	2	3	4	5	6	7	8	ntu
	0,01	0,01	0,08	0,07	-	0,03	-	0,09	

**NOT:** Şehir içi Şebekesinden farklı noktalardan alınan numunelerin, analizleri sonucunda TS-266 İçme Suyu Standartlarına uygun olduğu görülmüştür.