



SINOP BELEDİYESİ İÇME SUYU ARITMA TESİSİ



GÜNLÜK ANALİZ SONUÇLARI

TARİH:25.06.2020

PERŞEMBE

ANALİZLER	NUMUNE ALINAN YERLER				SINIR DEĞERLER
	GİRİŞ	DURULTUCU	FİLTRE	ÇIKIŞ	
PH	8,02			7,86	6.5 - 9
SICAKLIK	9,6			9,5	°C
BULANIKLIK	4,76	1,62	0,09	0,09	< 1 ntu
RENK	0	0	0	0	
İLETKENLİK	367			372	< 2500
ÇÖZÜNMÜŞ O ₂	10,1				mg / L
DEMİR	0,05	0,74	0,05	0,05	< 0.2 mg/L
MANGAN	0,061			0,008	<0.05mg/L
BAKİYE KLOR				1,06	ppm
PHs				+0,08	
ALKANİTE	226,30				
ALÜMİNYUM				0,02	< 0.2 mg/L
KOLİ				0	
FEKAL KOLİFORM				0	
TPLM KOLİFORM				0	
SİLİKA	1,6				mg / L
NİTRİT	0,11				< 0.5 mg/L
NİTRAT	6,95				< 50 mg/L
AMONYAK	0,04				< 0.5 mg/L

NOT: Şehir içi Şebekesinden farklı noktalardan alınan numunelerin, analizleri sonucunda TS-266 İçme Suyu Standartlarına uygun olduğu görülmüştür.