



SİNOP BELEDİYESİ İÇME SUYU ARITMA TESİSİ
GÜNLÜK ANALİZ SONUÇLARI



TARİH:25.06.2021

CUMA

ANALİZLER	NUMUNE ALINAN YERLER				SINIR DEĞERLER
	GİRİŞ	DURULTUCU	FİLTRE	ÇIKIŞ	
PH	7,85			7,63	6.5 - 9
SICAKLIK	11,5			9,5	°C
BULANIKLIK	2,26	1,11	0,06	0,06	< 1ntu
RENK	0	0	0	0	
İLETKENLİK	349			354	< 2500
ÇÖZÜNMÜŞ O ₂	10,2				mg /L
DEMİR	0,04	0,72	0,04	0,04	< 0.2mg/L
MANGAN	0,056			0,020	< 0.05mg/L
BAKİYE KLOR				1,31	ppm
TOC				9,2	
KOLİ				0	0
FEKAL KOLİFORM				0	0
PLM KOLİFORM				0	0

NOT: Şehir İçi Şebekesinden farklı noktalardan alınan numunelerin, analizleri sonucunda TS-266 İçme Suyu Standartlarına uygun olduğu görülmüştür.