



SİNOP BELEDİYESİ İÇME SUYU ARITMA TESİSİ



GÜNLÜK ANALİZ SONUÇLARI

TARİH:25.07.2018

ÇARŞAMBA

ANALİZLER	NUMUNE ALINAN YERLER				SINIR DEĞERLER
PH	7,59			7,52	6.5 - 9
SICAKLIK	15,0			10,3	°C
BULANIKLIK	3,56	0,65	0,02	0,02	< 1 ntu
RENK	5	0	0	0	
İLETKENLİK	361			367	< 2500
ÇÖZÜNMÜŞ O ₂	10,2				mg / L
DEMİR	0,03	0,63	0,03	0,03	< 0.2 mg/L
MANGAN	0,033			0,008	<0.05mg/L
KLORÜR				15,26	<250 mg/L
BAKİYE KLOR				1,22	ppm
KALSİYUM				59,6	mg / L
MAGNEZYUM				5,76	mg / L
TOPLAM SERTLİK				17,3	FS
BAKIR				0,02	< 2 mg/L
SÜLFAT				0,46	mg / L
FOSFAT				0,02	mg / L
KOLİ				0	0
FEKAL KOLİFORM				0	0
PLM KOLİFORM				0	0

NOT: Şehir İçi Şebekesinden farklı noktalardan alınan numunelerin, analizleri sonucunda TS-266 İçme Suyu Standartlarına uygun olduğu görülmüştür.