



SINOP BELEDİYESİ İÇME SUYU ARITMA TESİSİ



GÜNLÜK ANALİZ SONUÇLARI

TARİH: 25.07.2019

PERŞEMBE

ANALİZLER	NUMUNE ALINAN YERLER				SINIR DEĞERLER
	GİRİŞ	DURULTUCU	FİLTRE	ÇIKIŞ	
PH	7,92			7,89	6.5 - 9
SICAKLIK	10,2			9,6	°C
BULANIKLIK	2,64	1,35	0,02	0,02	< 1 ntu
RENK	0	0	0	0	
İLETKENLİK	384			386	< 2500
ÇÖZÜNMÜŞ O ₂	10,2				mg / L
DEMİR	0,06	0,82	0,06	0,06	< 0.2 mg/L
MANGAN	0,033			0,008	<0.05mg/L
BAKİYE KLOR				1,09	ppm
PHs				+0,25	
ALKANİTE	224,48				
ALÜMİNYUM				0,02	< 0.2 mg/L
KOLİ				0	
FEKAL KOLİFORM				0	
PLM KOLİFORM				0	
SİLİKA	1,7				mg / L
NİTRİT	0,04				< 0.5 mg/L
NİTRAT	8,86				< 50 mg/L
AMONYAK	0,09				< 0.5 mg/L

NOT: Şehir içi Şebekesinden farklı noktalardan alınan numunelerin, analizleri sonucunda TS-266 İçme Suyu Standartlarına uygun olduğu görülmüştür.