



## SİNOP BELEDİYESİ İÇME SUYU ARITMA TESİSİ



### GÜNLÜK ANALİZ SONUÇLARI

TARİH:25.08.2020

SALI

ANALİZLER	NUMUNE ALINAN YERLER								SINIR DEĞERLER
	GİRİŞ		DURULTUCU		FİLTRE		ÇIKIŞ		
PH	8,02						7,86		6.5 - 9
SICAKLIK	12,5						11,0		°C
BULANIKLIK	11,7		2,32		0,03		0,03		< 1ntu
RENK	10		0		0		0		
İLETKENLİK	361						364		< 2500
ÇÖZÜNMÜŞ O <sub>2</sub>	9,6								mg /L
DEMİR	0,09		0,73		0,05		0,05		< 0.2mg/L
MANGAN	0,139						0,008		< 0.05mg/L
BAKİYE KLOR							1,11		ppm
PERMANGANAT							0,48		< 5 mg/L
KOLİ							0		
FEKAL KOLİFORM							0		
PLM KOLİFORM							0		
KLOROFİL-A	0								
FİLTRE BULNKLK	1	2	3	4	5	6	7	8	ntu
	0,16	0,14	0,04	0,09	-	0,18	0,16	-	

**NOT:** Şehir içi Şebekesinden farklı noktalardan alınan numunelerin, analizleri sonucunda TS-266 İçme Suyu Standartlarına uygun olduğu görülmüştür.