



SİNOP BELEDİYESİ İÇME SUYU ARITMA TESİSİ
GÜNLÜK ANALİZ SONUÇLARI



TARİH:25.09.2018

SALI

ANALİZLER	NUMUNE ALINAN YERLER				SINIR DEĞERLER
	GİRİŞ	DURULTUCU	FİLTRE	ÇIKIŞ	
PH	7,53			7,51	6.5 - 9
SICAKLIK	13,6			13,0	°C
BULANIKLIK	26,0	1,88	0,02	0,02	< 1ntu
RENK	25	0	0	0	
İLETKENLİK	367			374	< 2500
ÇÖZÜNMÜŞ O ₂	10,1				mg /L
DEMİR	0,22	0,41	0,02	0,02	< 0.2mg/L
MANGAN	0,373			0,008	< 0.05mg/L
BAKİYE KLOR				1,16	ppm
PERMANGANAT				0,48	
KOLİ				0	0
FEKAL KOLİFORM				0	0
PLM KOLİFORM				0	0

NOT: Şehir İçi Şebekesinden farklı noktalardan alınan numunelerin, analizleri sonucunda TS-266 İçme Suyu Standartlarına uygun olduğu görülmüştür.