



SİNOP BELEDİYESİ İÇME SUYU ARITMA TESİSİ
GÜNLÜK ANALİZ SONUÇLARI



TARİH:25.10.2019

CUMA

ANALİZLER	NUMUNE ALINAN YERLER				SINIR DEĞERLER
	GİRİŞ	DURULTUCU	FİLTRE	ÇIKIŞ	
PH	7,70			7,61	6.5 - 9
SICAKLIK	12,8			12,4	°C
BULANIKLIK	18,4	1,82	0,02	0,02	< 1ntu
RENK	20	0	0	0	
İLETKENLİK	384			389	< 2500
ÇÖZÜNMÜŞ O ₂	10,1				mg /L
DEMİR	0,14	0,44	0,07	0,07	< 0.2mg/L
MANGAN	0,203			0,009	< 0.05mg/L
BAKİYE KLOR				1,29	ppm
TOC				8,7	
KOLİ				0	0
FEKAL KOLİFORM				0	0
PLM KOLİFORM				0	0

NOT: Şehir İçi Şebekesinden farklı noktalardan alınan numunelerin, analizleri sonucunda TS-266 İçme Suyu Standartlarına uygun olduğu görülmüştür.