



SİNOP BELEDİYESİ İÇME SUYU ARITMA TESİSİ  
GÜNLÜK ANALİZ SONUÇLARI



TARİH: 25.11.2019

PAZARTESİ

ANALİZLER	NUMUNE ALINAN YERLER				SINIR DEĞERLER
	GİRİŞ	DURULTUCU	FİLTRE	ÇIKIŞ	
PH	8,04			7,77	6.5 - 9
SICAKLIK	13,1			12,9	°C
BULANIKLIK	5,27	0,80	0,02	0,02	< 1 ntu
RENK	5	0	0	0	
İLETKENLİK	342			349	< 2500
ÇÖZÜNMÜŞ O <sub>2</sub>	10,1				mg / L
DEMİR	0,06	0,55	0,03	0,03	< 0.2 mg/L
MANGAN	0,071			0,008	< 0.05 mg/L
BAKİYE KLOR				1,22	ppm
KOLİ				0	0
FEKAL KOLİFORM				0	0
PLM KOLİFORM				0	0

**NOT:** Şehir içi Şebekesinden farklı noktalardan alınan numunelerin, analizleri sonucunda TS - 266 İçme Suyu Standartlarına uygun olduğu görülmüştür.