



## SİNOP BELEDİYESİ İÇME SUYU ARITMA TESİSİ



### GÜNLÜK ANALİZ SONUÇLARI

TARİH:25.11.2020

ÇARŞAMBA

ANALİZLER	NUMUNE ALINAN YERLER				SINIR DEĞERLER
	GİRİŞ	DURULTUCU	FİLTRE	ÇIKIŞ	
PH	8,10			7,80	6.5 - 9
SICAKLIK	13,0			13,1	°C
BULANIKLIK	3,96	0,80	0,02	0,02	< 1 ntu
RENK	5	0	0	0	
İLETKENLİK	311			318	< 2500
ÇÖZÜNMÜŞ O <sub>2</sub>	9,8				mg / L
DEMİR	0,06	0,57	0,02	0,02	< 0.2 mg/L
MANGAN	0,068			0,007	<0.05mg/L
KLORÜR				12,6	<250 mg/L
BAKİYE KLOR				1,24	ppm
KALSİYUM				79,2	mg / L
MAGNEZYUM				6,26	mg / L
TOPLAM SERTLİK				22,4	FS
BAKIR				0,15	< 2 mg/L
SÜLFAT				0,16	mg / L
FOSFAT				0,03	mg / L
KOLİ				0	0
FEKAL KOLİFORM				0	0
TPLM KOLİFORM				0	0

**NOT:** Şehir içi Şebekesinden farklı noktalardan alınan numunelerin, analizleri sonucunda TS-266 İçme Suyu Standartlarına uygun olduğu görülmüştür.