



SİNOP BELEDİYESİ İÇME SUYU ARITMA TESİSİ



GÜNLÜK ANALİZ SONUÇLARI

TARİH:25.12.2019

ÇARŞAMBA

ANALİZLER	NUMUNE ALINAN YERLER				SINIR DEĞERLER
	GİRİŞ	DURULTUCU	FİLTRE	ÇIKIŞ	
PH	8,10			7,72	6.5 - 9
SICAKLIK	10,2			9,9	°C
BULANIKLIK	4,95	0,81	0,02	0,02	< 1 ntu
RENK	5	0	0	0	
İLETKENLİK	348			355	< 2500
ÇÖZÜNMÜŞ O ₂	10,1				mg / L
DEMİR	0,07	0,64	0,03	0,03	< 0.2 mg/L
MANGAN	0,076			0,008	<0.05mg/L
KLORÜR				10,65	<250 mg/L
BAKİYE KLOR				1,14	ppm
KALSİYUM				56	mg / L
MAGNEZYUM				7,68	mg / L
TOPLAM SERTLİK				17,2	FS
BAKIR				0,3	< 2 mg/L
SÜLFAT				0,16	mg / L
FOSFAT				0,09	mg / L
KOLİ				0	0
FEKAL KOLİFORM				0	0
PLM KOLİFORM				0	0

NOT: Şehir içi Şebekesinden farklı noktalardan alınan numunelerin, analizleri sonucunda TS-266 İçme Suyu Standartlarına uygun olduğu görülmüştür.