



SİNOP BELEDİYESİ İÇME SUYU ARITMA TESİSİ
GÜNLÜK ANALİZ SONUÇLARI



TARİH:25.12.2020

CUMA

ANALİZLER	NUMUNE ALINAN YERLER				SINIR DEĞERLER
	GİRİŞ	DURULTUCU	FİLTRE	ÇIKIŞ	
PH	8,11			7,82	6.5 - 9
SICAKLIK	9,9			9,8	°C
BULANIKLIK	5,03	0,80	0,08	0,08	< 1 ntu
RENK	5	0	0	0	
İLETKENLİK	319			324	< 2500
ÇÖZÜNMÜŞ O ₂	10,1				mg / L
DEMİR	0,08	0,45	0,03	0,03	< 0.2 mg/L
MANGAN	0,143			0,008	< 0.05 mg/L
BAKİYE KLOR				1,16	ppm
KOLİ				0	0
FEKAL KOLİFORM				0	0
PLM KOLİFORM				0	0

NOT: Şehir İçi Şebekesinden farklı noktalardan alınan numunelerin, analizleri sonucunda TS - 266 İçme Suyu Standartlarına uygun olduğu görülmüştür.

