



SİNOP BELEDİYESİ İÇME SUYU ARITMA TESİSİ
GÜNLÜK ANALİZ SONUÇLARI



TARİH:26.01.2019

CUMARTESİ

ANALİZLER	NUMUNE ALINAN YERLER				SINIR DEĞERLER
	GİRİŞ	DURULTUCU	FİLTRE	ÇIKIŞ	
PH	7,97			7,49	6.5 - 9
SICAKLIK	7,0			6,9	°C
BULANIKLIK	6,01	0,61	0,07	0,07	< 1 ntu
RENK	5	0	0	0	
İLETKENLİK	363			371	< 2500
ÇÖZÜNMÜŞ O ₂	8,8				mg / L
DEMİR	0,10	0,49	0,03	0,03	< 0.2 mg/L
MANGAN	0,070			0,007	< 0.05 mg/L
BAKİYE KLOR				1,12	ppm
KOLİ				0	0
FEKAL KOLİFORM				0	0
PLM KOLİFORM				0	0

NOT: Şehir içi Şebekesinden farklı noktalardan alınan numunelerin, analizleri sonucunda TS - 266 İçme Suyu Standartlarına uygun olduğu görülmüştür.