



SİNOP BELEDİYESİ İÇME SUYU ARITMA TESİSİ  
GÜNLÜK ANALİZ SONUÇLARI



TARİH:26.02.2019

SALI

ANALİZLER	NUMUNE ALINAN YERLER				SINIR DEĞERLER
	GİRİŞ	DURULTUCU	FİLTRE	ÇIKIŞ	
PH	8,10			7,75	6.5 - 9
SICAKLIK	7,2			7,1	°C
BULANIKLIK	2,33	0,81	0,02	0,02	< 1ntu
RENK	0	0	0	0	
İLETKENLİK	366			380	< 2500
ÇÖZÜNMÜŞ O <sub>2</sub>	9,8				mg /L
DEMİR	0,02	0,62	0,02	0,02	< 0.2mg/L
MANGAN	0,015			0,007	< 0.05mg/L
BAKİYE KLOR				1,03	ppm
PERMANGANAT				0,16	
KOLİ				0	0
FEKAL KOLİFORM				0	0
PLM KOLİFORM				0	0

**NOT:** Şehir İçi Şebekesinden farklı noktalardan alınan numunelerin, analizleri sonucunda TS-266 İçme Suyu Standartlarına uygun olduğu görülmüştür.