



## SİNOP BELEDİYESİ İÇME SUYU ARITMA TESİSİ



### GÜNLÜK ANALİZ SONUÇLARI

TARİH:26.06.2019

ÇARŞAMBA

ANALİZLER	NUMUNE ALINAN YERLER				SINIR DEĞERLER
PH	7,91			7,50	6.5 - 9
SICAKLIK	11,2			10,0	°C
BULANIKLIK	1,58	0,72	0,02	0,02	< 1 ntu
RENK	0	0	0	0	
İLETKENLİK	382			386	< 2500
ÇÖZÜNMÜŞ O <sub>2</sub>	10,1				mg / L
DEMİR	0,03	0,69	0,03	0,03	< 0.2 mg/L
MANGAN	0,016			0,008	<0.05mg/L
KLORÜR				11,00	<250 mg/L
BAKİYE KLOR				0,92	ppm
KALSİYUM				69,2	mg / L
MAGNEZYUM				6,24	mg / L
TOPLAM SERTLİK				19,9	FS
BAKIR				0,25	< 2 mg/L
SÜLFAT				0,21	mg / L
FOSFAT				0,03	mg / L
KOLİ				0	0
FEKAL KOLİFORM				0	0
PLM KOLİFORM				0	0

**NOT:** Şehir içi Şebekesinden farklı noktalardan alınan numunelerin, analizleri sonucunda TS-266 İçme Suyu Standartlarına uygun olduğu görülmüştür.