



SİNOP BELEDİYESİ İÇME SUYU ARITMA TESİSİ
GÜNLÜK ANALİZ SONUÇLARI



TARİH:26.06.2020

CUMA

ANALİZLER	NUMUNE ALINAN YERLER				SINIR DEĞERLER
	GİRİŞ	DURULTUCU	FİLTRE	ÇIKIŞ	
PH	8,06			7,89	6.5 - 9
SICAKLIK	9,6			9,4	°C
BULANIKLIK	4,72	1,60	0,09	0,09	< 1ntu
RENK	5	0	0	0	
İLETKENLİK	367			372	< 2500
ÇÖZÜNMÜŞ O ₂	9,8				mg /L
DEMİR	0,06	0,76	0,06	0,06	< 0.2mg/L
MANGAN	0,143			0,008	< 0.05mg/L
BAKİYE KLOR				1,16	ppm
TOC				12,3	
KOLİ				0	0
FEKAL KOLİFORM				0	0
PLM KOLİFORM				0	0

NOT: Şehir İçi Şebekesinden farklı noktalardan alınan numunelerin, analizleri sonucunda TS-266 İçme Suyu Standartlarına uygun olduğu görülmüştür.