



SİNOP BELEDİYESİ İÇME SUYU ARITMA TESİSİ  
GÜNLÜK ANALİZ SONUÇLARI



TARİH:26.07.2021

PAZARTESİ

ANALİZLER	NUMUNE ALINAN YERLER				SINIR DEĞERLER
	GİRİŞ	DURULTUCU	FİLTRE	ÇIKIŞ	
PH	7,82			7,66	6.5 - 9
SICAKLIK	11,6			10,7	°C
BULANIKLIK	4,32	1,45	0,02	0,02	< 1 ntu
RENK	5	0	0	0	
İLETKENLİK	345			350	< 2500
ÇÖZÜNMÜŞ O <sub>2</sub>	9,6				mg / L
DEMİR	0,03	0,79	0,03	0,03	< 0.2 mg/L
MANGAN	0,067			0,017	< 0.05 mg/L
BAKİYE KLOR				1,14	ppm
KOLİ				0	
FEKAL KOLİFORM				0	0
TPLM KOLİFORM				0	0

**NOT:** Şehir İçi Şebekesinden farklı noktalardan alınan numunelerin, analizleri sonucunda TS - 266 İçme Suyu Standartlarına uygun olduğu görülmüştür.