



SINOP BELEDİYESİ İÇME SUYU ARITMA TESİSİ
GÜNLÜK ANALİZ SONUÇLARI



TARİH:26.08.2019

PAZARTESİ

ANALİZLER	NUMUNE ALINAN YERLER				SINIR DEĞERLER
	GİRİŞ	DURULTUCU	FİLTRE	ÇIKIŞ	
PH	7,84			7,80	6.5 - 9
SICAKLIK	11,7			11,7	°C
BULANIKLIK	3,36	1,36	0,04	0,04	< 1 ntu
RENK	5	0	0	0	
İLETKENLİK	380			385	< 2500
ÇÖZÜNMÜŞ O ₂	8,8				mg / L
DEMİR	0,07	0,71	0,07	0,07	< 0.2 mg/L
MANGAN	0,045			0,005	< 0.05 mg/L
BAKİYE KLOR				1,06	ppm
KOLİ				0	0
FEKAL KOLİFORM				0	0
PLM KOLİFORM				0	0

NOT: Şehir içi Şebekesinden farklı noktalardan alınan numunelerin, analizleri sonucunda TS - 266 İçme Suyu Standartlarına uygun olduğu görülmüştür.