



SINOP BELEDİYESİ İÇME SUYU ARITMA TESİSİ



GÜNLÜK ANALİZ SONUÇLARI

TARİH:26.08.2020

ÇARŞAMBA

ANALİZLER	NUMUNE ALINAN YERLER				SINIR DEĞERLER
	GİRİŞ	DURULTUCU	FİLTRE	ÇIKIŞ	
PH	8,00			7,82	6.5 - 9
SICAKLIK	12,2			11,8	°C
BULANIKLIK	11,6	2,84	0,05	0,05	< 1 ntu
RENK	10	0	0	0	
İLETKENLİK	362			365	< 2500
ÇÖZÜNMÜŞ O ₂	9,8				mg / L
DEMİR	0,11	0,77	0,06	0,06	< 0.2 mg/L
MANGAN	0,160			0,007	<0.05mg/L
KLORÜR				11,00	<250 mg/L
BAKİYE KLOR				1,21	ppm
KALSİYUM				74,8	mg / L
MAGNEZYUM				5,76	mg / L
TOPLAM SERTLİK				21,1	FS
BAKIR				0,18	< 2 mg/L
SÜLFAT				0,22	mg / L
FOSFAT				0,15	mg / L
KOLİ				0	0
FEKAL KOLİFORM				0	0
TPLM KOLİFORM				0	0

NOT: Şehir içi Şebekesinden farklı noktalardan alınan numunelerin, analizleri sonucunda TS-266 İçme Suyu Standartlarına uygun olduğu görülmüştür.