



SINOP BELEDİYESİ İÇME SUYU ARITMA TESİSİ



GÜNLÜK ANALİZ SONUÇLARI

TARİH: 26.08.2021

PERŞEMBE

ANALİZLER	NUMUNE ALINAN YERLER				SINIR DEĞERLER
	GİRİŞ	DURULTUCU	FİLTRE	ÇIKIŞ	
PH	7,53			7,37	6.5 - 9
SICAKLIK	17,3			16,7	°C
BULANIKLIK	43,0	2,20	0,12	0,12	< 1 ntu
RENK	45	0	0	0	
İLETKENLİK	302			317	< 2500
ÇÖZÜNMÜŞ O ₂	10,4				mg / L
DEMİR	0,18	0,49	0,06	0,06	< 0.2 mg/L
MANGAN	0,519			0,006	<0.05mg/L
BAKİYE KLOR				2,38	ppm
PHs				+0,02	
ALKANİTE	168,4				
ALÜMİNYUM				0,01	< 0.2 mg/L
KOLİ				0	
FEKAL KOLİFORM				0	
TPLM KOLİFORM				0	
SİLİKA	1,6				mg / L
NİTRİT	0,13				< 0.5 mg/L
NİTRAT	4,03				< 50 mg/L
AMONYAK	0,01				< 0.5 mg/L

NOT: Şehir içi Şebekesinden farklı noktalardan alınan numunelerin, analizleri sonucunda TS-266 İçme Suyu Standartlarına uygun olduğu görülmüştür.