



SİNOP BELEDİYESİ İÇME SUYU ARITMA TESİSİ
GÜNLÜK ANALİZ SONUÇLARI



TARİH:26.10.2018

CUMA

ANALİZLER	NUMUNE ALINAN YERLER				SINIR DEĞERLER
	GİRİŞ	DURULTUCU	FİLTRE	ÇIKIŞ	
PH	7,52			7,50	6.5 - 9
SICAKLIK	14,9			14,8	°C
BULANIKLIK	23,0	0,86	0,02	0,02	< 1ntu
RENK	20	0	0	0	
İLETKENLİK	352			363	< 2500
ÇÖZÜNMÜŞ O ₂	10,2				mg /L
DEMİR	0,16	0,33	0,03	0,03	< 0.2mg/L
MANGAN	0,299			0,008	< 0.05mg/L
BAKİYE KLOR				1,18	ppm
PERMANGANAT				12,2	
KOLİ				0	0
FEKAL KOLİFORM				0	0
PLM KOLİFORM				0	0

NOT: Şehir İçi Şebekesinden farklı noktalardan alınan numunelerin, analizleri sonucunda TS-266 İçme Suyu Standartlarına uygun olduğu görülmüştür.