



SINOP BELEDİYESİ İÇME SUYU ARITMA TESİSİ
GÜNLÜK ANALİZ SONUÇLARI



TARİH:26.11.2018

PAZARTESİ

ANALİZLER	NUMUNE ALINAN YERLER				SINIR DEĞERLER
	GİRİŞ	DURULTUCU	FİLTRE	ÇIKIŞ	
PH	7,88			7,56	6.5 - 9
SICAKLIK	12,4			12,8	°C
BULANIKLIK	7,51	0,76	0,04	0,04	< 1 ntu
RENK	5	0	0	0	
İLETKENLİK	369			378	< 2500
ÇÖZÜNÜMÜŞ O ₂	8,9				mg / L
DEMİR	0,19	0,54	0,03	0,03	< 0.2 mg/L
MANGAN	0,091			0,009	< 0.05 mg/L
BAKİYE KLOR				1,20	ppm
KOLİ				0	0
FEKAL KOLİFORM				0	0
PLM KOLİFORM				0	0

NOT: Şehir İçi Şebekesinden farklı noktalardan alınan numunelerin, analizleri sonucunda TS - 266 İçme Suyu Standartlarına uygun olduğu görülmüştür.