



SINOP BELEDİYESİ İÇME SUYU ARITMA TESİSİ



GÜNLÜK ANALİZ SONUÇLARI

TARİH: 26.12.2019

PERŞEMBE

ANALİZLER	NUMUNE ALINAN YERLER				SINIR DEĞERLER
	GİRİŞ	DURULTUCU	FİLTRE	ÇIKIŞ	
PH	8,11			7,75	6.5 - 9
SICAKLIK	10,2			10,0	°C
BULANIKLIK	4,43	0,82	0,02	0,02	< 1 ntu
RENK	5	0	0	0	
İLETKENLİK	349			356	< 2500
ÇÖZÜNMÜŞ O ₂	10,2				mg / L
DEMİR	0,04	0,52	0,02	0,02	< 0.2 mg/L
MANGAN	0,064			0,009	<0.05mg/L
BAKİYE KLOR				0,91	ppm
PHs				+0,15	
ALKANİTE	195,20				
ALÜMİNYUM				0,02	< 0.2 mg/L
KOLİ				0	
FEKAL KOLİFORM				0	
PLM KOLİFORM				0	
SİLİKA	1,7				mg / L
NİTRİT	0,09				< 0.5 mg/L
NİTRAT	8,94				< 50 mg/L
AMONYAK	0,06				< 0.5 mg/L

NOT: Şehir içi Şebekesinden farklı noktalardan alınan numunelerin, analizleri sonucunda TS-266 İçme Suyu Standartlarına uygun olduğu görülmüştür.