



SINOP BELEDİYESİ İÇME SUYU ARITMA TESİSİ



GÜNLÜK ANALİZ SONUÇLARI

TARİH:26.12.2018

ÇARŞAMBA

ANALİZLER	NUMUNE ALINAN YERLER				SINIR DEĞERLER
PH	7,91			7,47	6.5 - 9
SICAKLIK	9,8			9,4	°C
BULANIKLIK	9,63	0,55	0,01	0,01	< 1 ntu
RENK	5	0	0	0	
İLETKENLİK	35,4			364	< 2500
ÇÖZÜNMÜŞ O ₂	10,1				mg / L
DEMİR	0,09	0,54	0,02	0,02	< 0.2 mg/L
MANGAN	0,118			0,008	<0.05mg/L
KLORÜR				14,91	<250 mg/L
BAKİYE KLOR				1,03	ppm
KALSİYUM				64,4	mg / L
MAGNEZYUM				5,04	mg / L
TOPLAM SERTLİK				18,2	FS
BAKİR				0,28	< 2 mg/L
SÜLFAT				0,26	mg / L
FOSFAT				0,03	mg / L
KOLİ				0	0
FEKAL KOLİFORM				0	0
PLM KOLİFORM				0	0

NOT: Şehir İçi Şebekesinden farklı noktalardan alınan numunelerin, analizleri sonucunda TS-266 İçme Suyu Standartlarına uygun olduğu görülmüştür.