



SİNOP BELEDİYESİ İÇME SUYU ARITMA TESİSİ
GÜNLÜK ANALİZ SONUÇLARI



TARİH: 27.01.2020

PAZARTESİ

ANALİZLER	NUMUNE ALINAN YERLER				SINIR DEĞERLER
	GİRİŞ	DURULTUCU	FİLTRE	ÇIKIŞ	
PH	7,53			7,40	6.5 - 9
SICAKLIK	9,1			8,1	°C
BULANIKLIK	12,9	1,55	0,09	0,09	< 1 ntu
RENK	20	0	0	0	
İLETKENLİK	357			363	< 2500
ÇÖZÜNMÜŞ O ₂	10,3				mg / L
DEMİR	0,14	0,57	0,04	0,04	< 0.2 mg/L
MANGAN	0,164			0,07	< 0.05 mg/L
BAKİYE KLOR				1,07	ppm
KOLİ				0	0
FEKAL KOLİFORM				0	0
PLM KOLİFORM				0	0

NOT: Şehir içi Şebekesinden farklı noktalardan alınan numunelerin, analizleri sonucunda TS - 266 İçme Suyu Standartlarına uygun olduğu görülmüştür.