



SİNOP BELEDİYESİ İÇME SUYU ARITMA TESİSİ



GÜNLÜK ANALİZ SONUÇLARI

TARİH:27.03.2019

ÇARŞAMBA

ANALİZLER	NUMUNE ALINAN YERLER				SINIR DEĞERLER
PH	7,81			7,58	6.5 - 9
SICAKLIK	7,1			7,4	°C
BULANIKLIK	5,57	1,21	0,02	0,02	< 1 ntu
RENK	5	0	0	0	
İLETKENLİK	373			379	< 2500
ÇÖZÜNMÜŞ O ₂	9,8				mg / L
DEMİR	0,05	0,45	0,02	0,02	< 0.2 mg/L
MANGAN	0,059			0,006	<0.05mg/L
KLORÜR				11,6	<250 mg/L
BAKİYE KLOR				1,07	ppm
KALSİYUM				79,2	mg / L
MAGNEZYUM				9,6	mg / L
TOPLAM SERTLİK				23,8	FS
BAKIR				0,65	< 2 mg/L
SÜLFAT				0,32	mg / L
FOSFAT				0,02	mg / L
KOLİ				0	0
FEKAL KOLİFORM				0	0
PLM KOLİFORM				0	0

NOT: Şehir içi Şebekesinden farklı noktalardan alınan numunelerin, analizleri sonucunda TS-266 İçme Suyu Standartlarına uygun olduğu görülmüştür.