



SİNOP BELEDİYESİ İÇME SUYU ARITMA TESİSİ
GÜNLÜK ANALİZ SONUÇLARI



TARİH:27.03.2020

CUMA

ANALİZLER	NUMUNE ALINAN YERLER				SINIR DEĞERLER
	GİRİŞ	DURULTUCU	FİLTRE	ÇIKIŞ	
PH	8,15			7,81	6.5 - 9
SICAKLIK	7,5			7,3	°C
BULANIKLIK	5,65	1,76	0,09	0,09	< 1ntu
RENK	5	0	0	0	
İLETKENLİK	361			368	< 2500
ÇÖZÜNMÜŞ O ₂	9,9				mg /L
DEMİR	0,08	0,80	0,08	0,08	< 0.2mg/L
MANGAN	0,069			0,009	< 0.05mg/L
BAKİYE KLOR				1,13	ppm
TOC				8,8	
KOLİ				0	0
FEKAL KOLİFORM				0	0
PLM KOLİFORM				0	0

NOT: Şehir İçi Şebekesinden farklı noktalardan alınan numunelerin, analizleri sonucunda TS-266 İçme Suyu Standartlarına uygun olduğu görülmüştür.