



SINOP BELEDİYESİ İÇME SUYU ARITMA TESİSİ
GÜNLÜK ANALİZ SONUÇLARI



TARİH:27.04.2020

PAZARTESİ

ANALİZLER	NUMUNE ALINAN YERLER				SINIR DEĞERLER
	GİRİŞ	DURULTUCU	FİLTRE	ÇIKIŞ	
PH	8,12			7,96	6.5 - 9
SICAKLIK	7,8			7,6	°C
BULANIKLIK	4,52	1,12	0,02	0,02	< 1 ntu
RENK	5	0	0	0	
İLETKENLİK	358			372	< 2500
ÇÖZÜNMÜŞ O ₂	9,8				mg / L
DEMİR	0,04	0,77	0,04	0,04	< 0.2 mg/L
MANGAN	0,062			0,006	< 0.05 mg/L
BAKİYE KLOR				1,25	ppm
KOLİ				0	0
FEKAL KOLİFORM				0	0
PLM KOLİFORM				0	0

NOT: Şehir içi Şebekesinden farklı noktalardan alınan numunelerin, analizleri sonucunda TS - 266 İçme Suyu Standartlarına uygun olduğu görülmüştür.