



## SİNOP BELEDİYESİ İÇME SUYU ARITMA TESİSİ



### GÜNLÜK ANALİZ SONUÇLARI

TARİH:27.05.2020

ÇARŞAMBA

ANALİZLER	NUMUNE ALINAN YERLER				SINIR DEĞERLER
	GİRİŞ	DURULTUCU	FİLTRE	ÇIKIŞ	
PH	8,16			7,92	6.5 - 9
SICAKLIK	8,5			8,4	°C
BULANIKLIK	3,91	1,32	0,08	0,08	< 1 ntu
RENK	5	0	0	0	
İLETKENLİK	365			371	< 2500
ÇÖZÜNMÜŞ O <sub>2</sub>	9,8				mg / L
DEMİR	0,07	0,69	0,06	0,06	< 0.2 mg/L
MANGAN	0,036			0,008	<0.05mg/L
KLORÜR				12,42	<250 mg/L
BAKİYE KLOR				1,40	ppm
KALSİYUM				76,8	mg / L
MAGNEZYUM				7,68	mg / L
TOPLAM SERTLİK				22,4	FS
BAKIR				0,58	< 2 mg/L
SÜLFAT				0,16	mg / L
FOSFAT				0,03	mg / L
KOLİ				0	0
FEKAL KOLİFORM				0	0
PLM KOLİFORM				0	0

**NOT:** Şehir içi Şebekesinden farklı noktalardan alınan numunelerin, analizleri sonucunda TS-266 İçme Suyu Standartlarına uygun olduğu görülmüştür.