



SİNOP BELEDİYESİ İÇME SUYU ARITMA TESİSİ
GÜNLÜK ANALİZ SONUÇLARI



TARİH:27.08.2019

SALI

ANALİZLER	NUMUNE ALINAN YERLER				SINIR DEĞERLER
	GİRİŞ	DURULTUCU	FİLTRE	ÇIKIŞ	
PH	7,83			7,81	6.5 - 9
SICAKLIK	12,4			11,5	°C
BULANIKLIK	3,27	1,32	0,04	0,04	< 1ntu
RENK	5	0	0	0	
İLETKENLİK	381			383	< 2500
ÇÖZÜNMÜŞ O ₂	8,8				mg /L
DEMİR	0,11	0,67	0,07	0,07	< 0.2mg/L
MANGAN	0,039			0,004	< 0.05mg/L
BAKİYE KLOR				1,02	ppm
TOC				0,54	
KOLİ				0	0
FEKAL KOLİFORM				0	0
PLM KOLİFORM				0	0

NOT: Şehir İçi Şebekesinden farklı noktalardan alınan numunelerin, analizleri sonucunda TS-266 İçme Suyu Standartlarına uygun olduğu görülmüştür.