



SİNOP BELEDİYESİ İÇME SUYU ARITMA TESİSİ
GÜNLÜK ANALİZ SONUÇLARI



TARİH:27.08.2021

CUMA

ANALİZLER	NUMUNE ALINAN YERLER				SINIR DEĞERLER
	GİRİŞ	DURULTUCU	FİLTRE	ÇIKIŞ	
PH	7,57			7,40	6.5 - 9
SICAKLIK	17,2			16,6	°C
BULANIKLIK	49,6	2,49	0,03	0,03	< 1ntu
RENK	50	0	0	0	
İLETKENLİK	303			317	< 2500
ÇÖZÜNMÜŞ O ₂	10,2				mg /L
DEMİR	0,22	0,47	0,05	0,05	< 0.2mg/L
MANGAN	0,540			0,006	< 0.05mg/L
BAKİYE KLOR				2,05	ppm
TOC				8,3	
KOLİ				0	0
FEKAL KOLİFORM				0	0
TPLM KOLİFORM				0	0

NOT: Şehir İçi Şebekesinden farklı noktalardan alınan numunelerin, analizleri sonucunda TS-266 İçme Suyu Standartlarına uygun olduğu görülmüştür.