



SINOP BELEDİYESİ İÇME SUYU ARITMA TESİSİ



GÜNLÜK ANALİZ SONUÇLARI

TARİH: 27.09.2018

PERŞEMBE

ANALİZLER	NUMUNE ALINAN YERLER				SINIR DEĞERLER
	GİRİŞ	DURULTUCU	FİLTRE	ÇIKIŞ	
PH	7,57			7,55	6.5 - 9
SICAKLIK	13,0			12,7	°C
BULANIKLIK	21,6	1,35	0,02	0,02	< 1 ntu
RENK	20	0	0	0	
İLETKENLİK	368			374	< 2500
ÇÖZÜNMÜŞ O ₂	10,1				mg / L
DEMİR	0,15	0,42	0,03	0,03	< 0.2 mg/L
MANGAN	0,287			0,009	<0.05mg/L
BAKİYE KLOR				1,21	ppm
PHs				+0,07	
ALKANİTE	223,26				
ALÜMİNYUM				0,02	< 0.2 mg/L
KOLİ				0	
FEKAL KOLİFORM				0	
PLM KOLİFORM				0	
SİLİKA	1,6				mg / L
NİTRİT	0,08				< 0.5 mg/L
NİTRAT	7,70				< 50 mg/L
AMONYAK	0,03				< 0.5 mg/L

NOT: Şehir içi Şebekesinden farklı noktalardan alınan numunelerin, analizleri sonucunda TS-266 İçme Suyu Standartlarına uygun olduğu görülmüştür.