



SİNOP BELEDİYESİ İÇME SUYU ARITMA TESİSİ
GÜNLÜK ANALİZ SONUÇLARI



TARİH:27.10.2020

SALI

ANALİZLER	NUMUNE ALINAN YERLER				SINIR DEĞERLER
	GİRİŞ	DURULTUCU	FİLTRE	ÇIKIŞ	
PH	7,82			7,80	6.5 - 9
SICAKLIK	16,8			16,7	°C
BULANIKLIK	9,78	1,20	0,02	0,02	< 1ntu
RENK	10	0	0	0	
İLETKENLİK	323			326	< 2500
ÇÖZÜNMÜŞ O ₂	10,2				mg /L
DEMİR	0,11	0,48	0,04	0,04	< 0.2mg/L
MANGAN	0,143			0,008	< 0.05mg/L
BAKİYE KLOR				1,13	ppm
PERMANGANAT				0,64	
KOLİ				0	0
FEKAL KOLİFORM				0	0
PLM KOLİFORM				0	0

NOT: Şehir İçi Şebekesinden farklı noktalardan alınan numunelerin, analizleri sonucunda TS-266 İçme Suyu Standartlarına uygun olduğu görülmüştür.