



SİNOP BELEDİYESİ İÇME SUYU ARITMA TESİSİ  
GÜNLÜK ANALİZ SONUÇLARI



TARİH:27.11.2020

CUMA

ANALİZLER	NUMUNE ALINAN YERLER				SINIR DEĞERLER
	GİRİŞ	DURULTUCU	FİLTRE	ÇIKIŞ	
PH	8,09			7,83	6.5 - 9
SICAKLIK	12,5			12,4	°C
BULANIKLIK	6,43	0,94	0,02	0,02	< 1ntu
RENK	10	0	0	0	
İLETKENLİK	313			325	< 2500
ÇÖZÜNMÜŞ O <sub>2</sub>	10,2				mg /L
DEMİR	0,08	0,53	0,05	0,05	< 0.2mg/L
MANGAN	0,075			0,006	< 0.05mg/L
BAKİYE KLOR				1,29	ppm
TOC				10,8	
KOLİ				0	0
FEKAL KOLİFORM				0	0
PLM KOLİFORM				0	0

**NOT:** Şehir İçi Şebekesinden farklı noktalardan alınan numunelerin, analizleri sonucunda TS-266 İçme Suyu Standartlarına uygun olduğu görülmüştür.