



SINOP BELEDİYESİ İÇME SUYU ARITMA TESİSİ



GÜNLÜK ANALİZ SONUÇLARI

TARİH: 27.12.2018

PERŞEMBE

ANALİZLER	NUMUNE ALINAN YERLER				SINIR DEĞERLER
	GİRİŞ	DURULTUCU	FİLTRE	ÇIKIŞ	
PH	7,88			7,47	6.5 - 9
SICAKLIK	9,7			9,1	°C
BULANIKLIK	9,76	0,69	0,02	0,02	< 1 ntu
RENK	5	0	0	0	
İLETKENLİK	358			365	< 2500
ÇÖZÜNMÜŞ O ₂	10,1				mg / L
DEMİR	0,10	0,54	0,02	0,02	< 0.2 mg/L
MANGAN	0,121			0,007	<0.05mg/L
BAKİYE KLOR				1,04	ppm
PHs				+0,02	
ALKANİTE	203,36				
ALÜMİNYUM				0,02	< 0.2 mg/L
KOLİ				0	
FEKAL KOLİFORM				0	
PLM KOLİFORM				0	
SİLİKA	1,60				mg / L
NİTRİT	0,06				< 0.5 mg/L
NİTRAT	6,58				< 50 mg/L
AMONYAK	0,04				< 0.5 mg/L

NOT: Şehir İçi Şebekesinden farklı noktalardan alınan numunelerin, analizleri sonucunda TS-266 İçme Suyu Standartlarına uygun olduğu görülmüştür.