



SİNOP BELEDİYESİ İÇME SUYU ARITMA TESİSİ  
GÜNLÜK ANALİZ SONUÇLARI



TARİH:28.01.2020

SALI

ANALİZLER	NUMUNE ALINAN YERLER								SINIR DEĞERLER
	GİRİŞ		DURULTUCU		FİLTRE		ÇIKIŞ		
PH	7,84						7,57		6.5 - 9
SICAKLIK	6,8						7,1		°C
BULANIKLIK	11,2		1,29		0,09		0,09		< 1ntu
RENK	15		0		0		0		
İLETKENLİK	353						360		< 2500
ÇÖZÜNÜMÜŞ O <sub>2</sub>	12,4								mg /L
DEMİR	0,11		0,51		0,05		0,05		< 0.2mg/L
MANGAN	0,148						0,004		< 0.05mg/L
BAKİYE KLOR							1,01		ppm
PERMANGANAT							0,22		< 5 mg/L
KOLİ							0		
FEKAL KOLİFORM							0		
PLM KOLİFORM							0		
KLOROFİL-A	0								
FİLTRE BULNKLK	1	2	3	4	5	6	7	8	ntu
	0,02	0,06	0,18	0,04	-	0,03	0,04	-	

**NOT:** Şehir içi Şebekesinden farklı noktalardan alınan numunelerin, analizleri sonucunda TS-266 İçme Suyu Standartlarına uygun olduğu görülmüştür.