



SINOP BELEDİYESİ İÇME SUYU ARITMA TESİSİ
GÜNLÜK ANALİZ SONUÇLARI



TARİH:28.02.2020

CUMA

ANALİZLER	NUMUNE ALINAN YERLER				SINIR DEĞERLER
	GİRİŞ	DURULTUCU	FİLTRE	ÇIKIŞ	
PH	7,56			7,04	6.5 - 9
SICAKLIK	7,1			6,9	°C
BULANIKLIK	8,34	1,60	0,09	0,09	< 1 ntu
RENK	10	0	0	0	
İLETKENLİK	362			364	< 2500
ÇÖZÜNMÜŞ O ₂	10,1				mg / L
DEMİR	0,08	0,68	0,08	0,08	< 0.2 mg/L
MANGAN	0,107			0,009	< 0.05 mg/L
BAKİYE KLOR				0,99	ppm
KOLİ				0	0
FEKAL KOLİFORM				0	0
PLM KOLİFORM				0	0

NOT: Şehir içi Şebekesinden farklı noktalardan alınan numunelerin, analizleri sonucunda TS - 266 İçme Suyu Standartlarına uygun olduğu görülmüştür.