



SINOP BELEDİYESİ İÇME SUYU ARITMA TESİSİ
GÜNLÜK ANALİZ SONUÇLARI



TARİH:28.04.2019

PAZAR

ANALİZLER	NUMUNE ALINAN YERLER				SINIR DEĞERLER
	GİRİŞ	DURULTUCU	FİLTRE	ÇIKIŞ	
PH	7,85			7,50	6.5 - 9
SICAKLIK	8,0			7,8	°C
BULANIKLIK	5,72	0,82	0,03	0,03	< 1 ntu
RENK	5	0	0	0	
İLETKENLİK	377			382	< 2500
ÇÖZÜNMÜŞ O ₂	10,1				mg / L
DEMİR	0,03	0,47	0,03	0,03	< 0.2 mg/L
MANGAN	0,055			0,008	< 0.05 mg/L
BAKİYE KLOR				1,13	ppm
KOLİ				0	0
FEKAL KOLİFORM				0	0
PLM KOLİFORM				0	0

NOT: Şehir içi Şebekesinden farklı noktalardan alınan numunelerin, analizleri sonucunda TS - 266 İçme Suyu Standartlarına uygun olduğu görülmüştür.