



SİNOP BELEDİYESİ İÇME SUYU ARITMA TESİSİ
GÜNLÜK ANALİZ SONUÇLARI



TARİH:28.04.2020

SALI

ANALİZLER	NUMUNE ALINAN YERLER								SINIR DEĞERLER
	GİRİŞ		DURULTUCU		FİLTRE		ÇIKIŞ		
PH	8,16						7,88		6.5 - 9
SICAKLIK	8,2						7,9		°C
BULANIKLIK	4,45		1,06		0,02		0,02		< 1ntu
RENK	5		0		0		0		
İLETKENLİK	363						370		< 2500
ÇÖZÜNMÜŞ O ₂	9,9								mg /L
DEMİR	0,03		0,65		0,03		0,03		< 0.2mg/L
MANGAN	0,050						0,006		< 0.05mg/L
BAKİYE KLOR							1,13		ppm
PERMANGANAT							1,11		< 5 mg/L
KOLİ							0		
FEKAL KOLİFORM							0		
PLM KOLİFORM							0		
KLOROFİL-A	0								
FİLTRE BULNKLK	1	2	3	4	5	6	7	8	ntu
	0,05	0,17	0,07	0,14	-	0,09	0,08	-	

NOT: Şehir içi Şebekesinden farklı noktalardan alınan numunelerin, analizleri sonucunda TS-266 İçme Suyu Standartlarına uygun olduğu görülmüştür.