



SİNOP BELEDİYESİ İÇME SUYU ARITMA TESİSİ



GÜNLÜK ANALİZ SONUÇLARI

TARİH:28.04.2021

ÇARŞAMBA

ANALİZLER	NUMUNE ALINAN YERLER				SINIR DEĞERLER
	GİRİŞ	DURULTUCU	FİLTRE	ÇIKIŞ	
PH	8,00			7,80	6.5 - 9
SICAKLIK	8,4			7,9	°C
BULANIKLIK	6,31	1,84	0,02	0,02	< 1 ntu
RENK	5	0	0	0	
İLETKENLİK	348			353	< 2500
ÇÖZÜNMÜŞ O ₂	10,0				mg / L
DEMİR	0,08	0,70	0,07	0,07	< 0.2 mg/L
MANGAN	0,073			0,007	<0.05mg/L
KLORÜR				13,13	<250 mg/L
BAKİYE KLOR				0,97	ppm
KALSİYUM				88,4	mg / L
MAGNEZYUM				9,12	mg / L
TOPLAM SERTLİK				25,9	FS
BAKIR				0,05	< 2 mg/L
SÜLFAT				0,16	mg / L
FOSFAT				0,03	mg / L
KOLİ				0	0
FEKAL KOLİFORM				0	0
PLM KOLİFORM				0	0

NOT: Şehir İçi Şebekesinden farklı noktalardan alınan numunelerin, analizleri sonucunda TS-266 İçme Suyu Standartlarına uygun olduğu görülmüştür.