



SİNOP BELEDİYESİ İÇME SUYU ARITMA TESİSİ
GÜNLÜK ANALİZ SONUÇLARI



TARİH:28.05.2019

SALI

ANALİZLER	NUMUNE ALINAN YERLER								SINIR DEĞERLER
	GİRİŞ		DURULTUCU		FİLTRE		ÇIKIŞ		
PH	7,74						7,54		6.5 - 9
SICAKLIK	9,4						8,6		°C
BULANIKLIK	1,68		0,74		0,04		0,04		< 1ntu
RENK	0		0		0		0		
İLETKENLİK	379						385		< 2500
ÇÖZÜNMÜŞ O ₂	10,2								mg /L
DEMİR	0,03		0,69		0,02		0,02		< 0.2mg/L
MANGAN	0,017						0,008		< 0.05mg/L
BAKİYE KLOR							0,91		ppm
PERMANGANAT							0,1		< 5 mg/L
KOLİ							0		
FEKAL KOLİFORM							0		
PLM KOLİFORM							0		
KLOROFİL-A	0								
FİLTRE BULNKLK	1	2	3	4	5	6	7	8	ntu
	0,02	0,04	0,12	0,06	-	0,08	-	0,12	

NOT: Şehir içi Şebekesinden farklı noktalardan alınan numunelerin, analizleri sonucunda TS-266 İçme Suyu Standartlarına uygun olduğu görülmüştür.