



## SINOP BELEDİYESİ İÇME SUYU ARITMA TESİSİ



### GÜNLÜK ANALİZ SONUÇLARI

TARİH:28.05.2020

PERŞEMBE

ANALİZLER	NUMUNE ALINAN YERLER				SINIR DEĞERLER
	GİRİŞ	DURULTUCU	FİLTRE	ÇIKIŞ	
PH	8,16			7,94	6.5 - 9
SICAKLIK	9,1			9,0	°C
BULANIKLIK	3,67	1,29	0,09	0,09	< 1 ntu
RENK	5	0	0	0	
İLETKENLİK	365			371	< 2500
ÇÖZÜNMÜŞ O <sub>2</sub>	10,2				mg / L
DEMİR	0,05	0,76	0,05	0,05	< 0.2 mg/L
MANGAN	0,034			0,008	<0.05mg/L
BAKİYE KLOR				1,29	ppm
PHs				+0,15	
ALKANİTE	226,16				
ALÜMİNYUM				0,02	< 0.2 mg/L
KOLİ				0	
FEKAL KOLİFORM				0	
PLM KOLİFORM				0	
SİLİKA	1,2				mg / L
NİTRİT	0,07				< 0.5 mg/L
NİTRAT	9,8				< 50 mg/L
AMONYAK	0,03				< 0.5 mg/L

**NOT:** Şehir içi Şebekesinden farklı noktalardan alınan numunelerin, analizleri sonucunda TS-266 İçme Suyu Standartlarına uygun olduğu görülmüştür.