



SİNOP BELEDİYESİ İÇME SUYU ARITMA TESİSİ
GÜNLÜK ANALİZ SONUÇLARI



TARİH:28.05.2021

CUMA

ANALİZLER	NUMUNE ALINAN YERLER				SINIR DEĞERLER
	GİRİŞ	DURULTUCU	FİLTRE	ÇIKIŞ	
PH	7,93			7,74	6.5 - 9
SICAKLIK	10,1			9,5	°C
BULANIKLIK	4,35	1,31	0,02	0,02	< 1ntu
RENK	5	0	0	0	
İLETKENLİK	348			350	< 2500
ÇÖZÜNMÜŞ O ₂	10,2				mg /L
DEMİR	0,05	0,75	0,04	0,04	< 0.2mg/L
MANGAN	0,039			0,006	< 0.05mg/L
BAKİYE KLOR				1,33	ppm
TOC				57,3	
KOLİ				0	0
FEKAL KOLİFORM				0	0
PLM KOLİFORM				0	0

NOT: Şehir İçi Şebekesinden farklı noktalardan alınan numunelerin, analizleri sonucunda TS-266 İçme Suyu Standartlarına uygun olduğu görülmüştür.