



## SİNOP BELEDİYESİ İÇME SUYU ARITMA TESİSİ



### GÜNLÜK ANALİZ SONUÇLARI

TARİH:28.08.2019

ÇARŞAMBA

ANALİZLER	NUMUNE ALINAN YERLER				SINIR DEĞERLER
PH	7,83			7,79	6.5 - 9
SICAKLIK	12,6			11,5	°C
BULANIKLIK	3,64	1,22	0,07	0,07	< 1 ntu
RENK	0	0	0	0	
İLETKENLİK	383			388	< 2500
ÇÖZÜNMÜŞ O <sub>2</sub>	8,9				mg / L
DEMİR	0,17	0,81	0,13	0,13	< 0.2 mg/L
MANGAN	0,089			0,069	<0.05mg/L
KLORÜR				8,87	<250 mg/L
BAKİYE KLOR				1,12	ppm
KALSİYUM				35,76	mg / L
MAGNEZYUM				21,6	mg / L
TOPLAM SERTLİK				20,3	FS
BAKIR				0,461	< 2 mg/L
SÜLFAT				0,36	mg / L
FOSFAT				0,03	mg / L
KOLİ				0	0
FEKAL KOLİFORM				0	0
TPLM KOLİFORM				0	0

**NOT:** Şehir içi Şebekesinden farklı noktalardan alınan numunelerin, analizleri sonucunda TS-266 İçme Suyu Standartlarına uygun olduğu görülmüştür.