



SİNOP BELEDİYESİ İÇME SUYU ARITMA TESİSİ
GÜNLÜK ANALİZ SONUÇLARI



TARİH:28.08.2018

SALI

ANALİZLER	NUMUNE ALINAN YERLER				SINIR DEĞERLER
	GİRİŞ	DURULTUCU	FİLTRE	ÇIKIŞ	
PH	7,60			7,52	6.5 - 9
SICAKLIK	13,4			11,4	°C
BULANIKLIK	11,1	1,41	0,06	0,06	< 1ntu
RENK	10	0	0	0	
İLETKENLİK	367			372	< 2500
ÇÖZÜNMÜŞ O ₂	9,8				mg /L
DEMİR	0,08	0,53	0,07	0,07	< 0.2mg/L
MANGAN	0,148			0,008	< 0.05mg/L
BAKİYE KLOR				1,11	ppm
PERMANGANAT				0,51	
KOLİ				0	0
FEKAL KOLİFORM				0	0
PLM KOLİFORM				0	0

NOT: Şehir İçi Şebekesinden farklı noktalardan alınan numunelerin, analizleri sonucunda TS-266 İçme Suyu Standartlarına uygun olduğu görülmüştür.