



SINOP BELEDİYESİ İÇME SUYU ARITMA TESİSİ
GÜNLÜK ANALİZ SONUÇLARI



TARİH:28.09.2020

PAZARTESİ

ANALİZLER	NUMUNE ALINAN YERLER				SINIR DEĞERLER
	GİRİŞ	DURULTUCU	FİLTRE	ÇIKIŞ	
PH	8,02			7,85	6.5 - 9
SICAKLIK	14,1			13,1	°C
BULANIKLIK	17,1	2,80	0,05	0,05	< 1 ntu
RENK	20	0	0	0	
İLETKENLİK	363			365	< 2500
ÇÖZÜNMÜŞ O ₂	10,1				mg / L
DEMİR	0,17	0,51	0,08	0,08	< 0.2 mg/L
MANGAN	0,233			0,008	< 0.05 mg/L
BAKİYE KLOR				1,08	ppm
E-KOLİ				0	0
FEKAL KOLİFORM				0	0
TPLM KOLİFORM				0	0

NOT: Şehir içi Şebekesinden farklı noktalardan alınan numunelerin, analizleri sonucunda TS - 266 İçme Suyu Standartlarına uygun olduğu görülmüştür.