



SİNOP BELEDİYESİ İÇME SUYU ARITMA TESİSİ
GÜNLÜK ANALİZ SONUÇLARI



TARİH:28.09.2021

SALI

ANALİZLER	NUMUNE ALINAN YERLER								SINIR DEĞERLER
	GİRİŞ		DURULTUCU		FİLTRE		ÇIKIŞ		
PH	7,35						7,31		6.5 - 9
SICAKLIK	17,2						17,1		°C
BULANIKLIK	22,5		2,02		0,05		0,05		< 1ntu
RENK	20		0		0		0		
İLETKENLİK	310						318		< 2500
ÇÖZÜNMÜŞ O ₂	10,2								mg /L
DEMİR	0,14		0,51		0,08		0,08		< 0.2mg/L
MANGAN	0,274						0,006		< 0.05mg/L
BAKİYE KLOR							1,28		ppm
PERMANGANAT							0,96		< 5 mg/L
KOLİ							0		
FEKAL KOLİFORM							0		
PLM KOLİFORM							0		
KLOROFİL-A	0								
FİLTRE BULNKLK	1	2	3	4	5	6	7	8	ntu
	0,15	0,08	0,20	0,16	0,03	0,08	-	-	

NOT: Şehir içi Şebekesinden farklı noktalardan alınan numunelerin, analizleri sonucunda TS-266 İçme Suyu Standartlarına uygun olduğu görülmüştür.