



SİNOP BELEDİYESİ İÇME SUYU ARITMA TESİSİ
GÜNLÜK ANALİZ SONUÇLARI



TARİH: 28.10.2019

PAZARTESİ

ANALİZLER	NUMUNE ALINAN YERLER				SINIR DEĞERLER
	GİRİŞ	DURULTUCU	FİLTRE	ÇIKIŞ	
PH	7,70			7,61	6.5 - 9
SICAKLIK	12,9			12,0	°C
BULANIKLIK	19,2	1,93	0,02	0,02	< 1 ntu
RENK	20	0	0	0	
İLETKENLİK	384			387	< 2500
ÇÖZÜNMÜŞ O ₂	10,2				mg / L
DEMİR	0,15	0,43	0,05	0,05	< 0.2 mg/L
MANGAN	0,210			0,008	< 0.05 mg/L
BAKİYE KLOR				1,40	ppm
KOLİ				0	0
FEKAL KOLİFORM				0	0
PLM KOLİFORM				0	0

NOT: Şehir içi Şebekesinden farklı noktalardan alınan numunelerin, analizleri sonucunda TS - 266 İçme Suyu Standartlarına uygun olduğu görülmüştür.